РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ C-RU.ПБ05.В.03276 ТР 0668718
(номер сертификата соответствия) (учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ (наименование и место-нахождение заявителя) ООО "ПЕНОПЛЭКС СПб". Адрес: 191014, г. Санкт-Петербург, Сапёрный переулок, дом 1, литер "А". ОГРН: 1037843048870. Телефон (812)329-54-35, факс (812)329-54-21, e-mail:penoplex@penoplex.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ (наименование и место-нахождение изготовителя продукции) Филиал ООО «ПЭНОПЛЭКС СПб». Адрес: 187110, Ленинградская область, г. Кириши, Шоссе Энтузиастов, д. 36. ОГРН: 1074708001081. Телефон (81368)96-340, факс (81368)515-41.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ (наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия) "ПОЖПОЛИСЕРТ" АНО ПО СЕРТИФИКАЦИИ "ЭЛЕКТРОСЕРТ". 129226, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12 А, тел/факс (495) 995-1026. ОГРН: 1037739013355. Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ05 выдан 25.08.2010г. МЧС России.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ (информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект) Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный полимерный ЭКСТРАРУФ марки S, изготовленный по ТУ 5774-001-54349292-2012. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП) 57 7440

код ЕКПС

код ТН ВЭД России 3921 90 900 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) (наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация) Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ) по показателям: группа горючести Г4 по ГОСТ 30244-94 (сильногорючий), группа воспламеняемости В3 по ГОСТ 30402-96 (легковоспламеняемый), группа распространения пламени по поверхности РП4 по ГОСТ Р 51032-97 (сильнораспространяющий).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ 1. Протокол испытаний № М04169-ТР от 28.02.2013г. Испытательный центр пожарной безопасности (ИЦ ПБ) «Пожполитест» АНО по сертификации «Электросерт», ТРПБ.RU.ИН12 от 25.08.2010г.,
2. Акт о результатах анализа состояния производства № 4607-ао от 08.02.2013г. ОС «Пожполисерт» АНО по сертификации «ЭЛЕКТРОСЕРТ», ТРПБ.RU.ПБ05 от 25.08.2010г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ (документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 12.03.2013 по 11.03.2018

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации (подпись, инициалы, фамилия) А.Н.Аксенов

М.П.

Эксперт (эксперты) (подпись, инициалы, фамилия) Г.С. Габриэлян