

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ С-RU.ПБ05.В.02607
(номер сертификата соответствия)

ТР 0645964
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ ООО "ПЕНОПЛЭКС СПб". Адрес: 191014, г. Санкт-Петербург, Сапёрный переулок, дом 1, литер "А". ОГРН: 1037843048870. Телефон (812)329-54-35, факс (812)329-54-21, e-mail: penoplex@penoplex.
(наименование и местонахождение заявителя)

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «ПО «ПВХ». Адрес: 187110, Ленинградская область, г. Кириши, Черная речка, Шоссе Энтузиастов, д. 36. ОГРН: 1074708001081. Телефон (81368)96-340, факс (81368)96-340.
(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ "ПОЖПОЛИСЕРТ" АНО ПО СЕРТИФИКАЦИИ "ЭЛЕКТРОСЕРТ". 129226, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12 А, тел/факс (495) 995-1026. ОГРН: 1037739013355. Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ05 выдан 25.08.2010г. МЧС России.
(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдávшего сертификат соответствия)

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный полимерный ПЛАСТФОИЛ марок: P, S, S NORD, U, W, изготовленный по ТУ 5774-004-80678383-2008 с изм. № 1-4. Серийный выпуск.
(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

код ОК 005 (ОКП)
57 7400

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ) по показателям: группа горючести Г4 по ГОСТ 30244-94 (сильногорючий), группа воспламеняемости В3 по ГОСТ 30402-96 (легковоспламеняемый), группа распространения пламени по поверхности РП4 по ГОСТ Р 51032 (сильнораспространяющий).
(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация)


код ЕКПС
код ТН ВЭД России
3921 90 900 0

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ 1. Протокол испытаний № М03231-ТР от 19.03.2012 г. Испытательный центр пожарной безопасности (ИЦ ПБ) «Пожполитест» АНО по сертификации «Электросерт», ТРПБ.RU.ИН12 от 25.08.2010г.,
2. Акт о результатах анализа состояния производства № 3443-ао от 21.11.2011г. ОС «Пожполитест» АНО по сертификации «ЭЛЕКТРОСЕРТ», ТРПБ.RU.ПБ05 от 25.08.2010г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ
(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 29.03.2012 по 28.03.2017



Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации 
А.Н. Аксенов
подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты) 
Г.С. Габриэлян
подпись, инициалы, фамилия